

別紙

床暖房設備

設置場所	台数	電源	電力量
保育所	2	単相 200V	2.0 kw
本館棟 2階授乳室	1	単相 200V	1.25 kw
本館棟 2階プレイコーナー	1	単相 200V	1.91 kw
本館棟 3階プレイコーナー	1	単相 200V	2.09 kw
	1	単相 200V	2.94 kw
本館棟 4階プレイコーナー	1	単相 200V	2.26 kw
本館棟 9階プレイコーナー	1	単相 200V	3.29 kw
すこやか棟 1階病児病後児保育室	1	単相 200V	1.29 kw
	1	単相 200V	1.91 kw
すこやか棟 1階遊戯療法室	1	単相 200V	1.29 kw
すこやか棟 1階臨床心理室	1	単相 200V	1.29 kw
すこやか棟 2階プレイルーム	2	単相 200V	2.50 kw
すこやか棟 3階機能訓練室	3	単相 200V	1.90 kw
すこやか棟 3階図書遊戯室	4	単相 200V	2.08 kw

小計 42.56 kw

業務用電化厨房機器【参考】

設置場所	台数	電源	電力量
電気スチームコンベクションオーブン	1	三相 200V	18.5 kw
	1	三相 200V	37.0 kw
IHヒーター	2	三相 200V	14.3 kw
	2	三相 200V	11.0 kw
	2	三相 200V	11.0 kw
IHフライヤー	2	三相 200V	7.0 kw
ティルテングパン	2	三相 200V	12.0 kw

小計 166.10 kw

4
1.25
1.91
2.09
2.94
2.26
3.29
1.29
1.91
1.29
1.29
5
5.7
8.336

18.5
37
28.6
22
22
14
24