

岐阜県総合医療センター 電気需給仕様書

1 概要

- (1) 件名
岐阜県総合医療センター 電気需給契約
- (2) 対象建物
岐阜県総合医療センター
- (3) 供給場所
岐阜県岐阜市野一色4丁目6番1号 岐阜県総合医療センター
- (4) 業種及び用途
病院

2 仕様

- (1) 電気方式 等
 - ① 電気方式 交流3相3線式 2回線受電
 - ② 受電電圧 6,000V
 - ③ 計量電圧 6,000V
 - ④ 標準周波数 60Hz
 - ⑤ 非常用自家発電設備 あり(系統連系なし)
 - ⑥ 予備電力 予備電源と通常電力分及び下記⑦の業務用自家発補給電力分と併せた電力の供給を可能とすること。
 - ⑦ 業務用自家発補給 ガス・コージェネレーションシステムによる自家発電を採用しており、当該自家発電機器の検査、補充又は故障により生じる不足電力の補給を可能とすること。
 - ⑧ 蓄熱槽 なし
 - ⑨ 床暖房設備、業務用電化厨房機器 あり (別紙のとおり)
- (2) 契約電力、予定使用電力量
 - ① 契約電力
 - ア 通常分 1,920 kw/月
 - イ 予備電力分 2,920 kw/月
 - ウ 業務用自家発補給電力 1,000 kw/月(契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
 - ② 電力使用予定量 11,406,150 kwh (詳細別紙)
- (3) 供給期間
平成29年4月1日 0時 から 平成30年3月31日 24時

- (4) 電力計の検針
- ① 自動検針装置 あり
 - ② 電気事業者の検針方法 通信線設備を通しての自動検針。
なお、財産については岐阜県岐阜市内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者(中部電力)のものである。
- (5) 需給地点
- ① 通常分 岐阜県総合医療センター構内 第1柱柱上開閉器の電源側接続点
 - ② 予備電力分 岐阜県総合医療センターの指示による。
 - ③ 業務用自家発補給電力 岐阜県総合医療センターの指示による。
- (6) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ。
- (7) 保安上の責任分界点
需給地点に同じ。

3 その他特記事項

本書に定めのない事項については、協議の上で決定するものとする。

配電線 (常時)月丘変電所 F17線(6kV) 受電地点(電柱番号) 52カ153 とする。

(予備)長森変電所 F15線(6kV) 受電地点(電柱番号) 52カ158

岐阜県総合医療センター 電力使用予定量

別紙

(単位:kwh)

	夜間	昼間	重負荷時間	計
平成29年 4月	420,062	446,045	0	866,107
平成29年 5月	451,400	479,322	0	930,723
平成29年 6月	464,623	493,362	0	957,985
平成29年 7月	405,855	223,356	278,741	907,952
平成29年 8月	430,485	236,911	295,657	963,054
平成29年 9月	403,370	221,989	277,035	902,395
平成29年 10月	464,320	493,041	0	957,360
平成29年 11月	461,350	489,888	0	951,238
平成29年 12月	483,061	512,941	0	996,002
平成30年 1月	482,370	512,207	0	994,576
平成30年 2月	460,169	488,633	0	948,802
平成30年 3月	499,529	530,428	0	1,029,957
計	5,426,594	5,128,123	851,434	11,406,150

備考

季節区分 : 毎年7月1日から9月30日までの期間。

時間帯区分: **重負荷時間** 夏季の毎日10時から17時までの時間。ただし、下記(※)に定める日の該当する時間を除く。

昼間時間 毎日8時から22時までの時間。ただし、重負荷時間および下記(※)に定める日の該当する時間を除く。

夜間時間 重負荷時間および昼間時間以外の時間。

※ 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日
12月30日、12月31日

別紙

床暖房設備

設置場所	台数	電源	電力量
保育所	2	単相 200V	2.0 kw
本館棟 2階授乳室	1	単相 200V	1.25 kw
本館棟 2階プレイコーナー	1	単相 200V	1.91 kw
本館棟 3階プレイコーナー	1	単相 200V	2.09 kw
	1	単相 200V	2.94 kw
本館棟 4階プレイコーナー	1	単相 200V	2.26 kw
本館棟 9階プレイコーナー	1	単相 200V	3.29 kw
すこやか棟 1階病児病後児保育室	1	単相 200V	1.29 kw
	1	単相 200V	1.91 kw
すこやか棟 1階遊戯療法室	1	単相 200V	1.29 kw
すこやか棟 1階臨床心理室	1	単相 200V	1.29 kw
すこやか棟 2階プレイルーム	2	単相 200V	2.50 kw
すこやか棟 3階機能訓練室	3	単相 200V	1.90 kw
すこやか棟 3階図書遊戯室	4	単相 200V	2.08 kw

小計 42.56 kw

業務用電化厨房機器【参考】

設置場所	台数	電源	電力量
電気スチームコンベクションオーブン	1	三相 200V	18.5 kw
	1	三相 200V	37.0 kw
IHヒーター	2	三相 200V	14.3 kw
	2	三相 200V	11.0 kw
	2	三相 200V	11.0 kw
IHフライヤー	2	三相 200V	7.0 kw
ティルテングパン	2	三相 200V	12.0 kw

小計 166.10 kw