

受変電設備点検項目一覧(管理棟・情報交流棟・すこやか棟)

受変電設備

作業項目	作業内容	定期点検	備考
引込みケーブル	端末処理状況(ストレスコーン、三ッ管等)	○	
	敷設の状況	○	
	絶縁抵抗測定	○	
キュービクル点検	目視点検	○	
	据付状態	○	
	点検扉の損傷の有無	○	
	換気扇の運転状況	○	
	施錠装置の状況	○	
	予備品の状況	○	
盤内内部の点検	内部配線等の過熱、損傷の有無	○	
	母線、母線支持部の損傷の有無	○	
	盤内収納機器類の取付状態	○	
	遮断器引出機構の損傷の有無	○	
	盤内清掃	○	
変圧器の点検	外観目視点検	○	
	据付状態	○	
	ブッシング・碍管の損傷の有無	○	
	接地線の緩み、損傷の有無	○	
	過熱、損傷の有無	○	
	絶縁抵抗測定	○	
遮断器、 負荷開閉器の点検	外観目視点検	○	
	接触状況	○	
	操作具合	○	
	開閉表示の状況	○	
	接地線の緩み、損傷の有無	○	
	真空バルブの変色、損傷の有無	○	
	支持絶縁物、隔離板等損傷の有無	○	
	絶縁抵抗測定	○	
断路器の点検	外観目視点検	○	
	過熱、損傷の有無	○	
	支持絶縁物、隔離板等損傷の有無	○	
	接地線の緩み、損傷の有無	○	
	絶縁抵抗測定	○	

受変電設備点検項目一覧(管理棟・情報交流棟・すこやか棟)

受変電設備

作業項目	作業内容	定期点検	備考
計器用変成器の点検	外観目視点検	○	
	接地線の緩み、損傷の有無	○	
	絶縁抵抗測定	○	
電力ヒューズの点検	外観目視点検	○	
	外筒部の損傷の有無	○	
	絶縁抵抗測定	○	
配電盤の点検	外観目視点検	○	
	計器類の表示状況	○	
	保護継電器の損傷の有無	○	
	保護継電器の動作特性試験	○	
	シーケンス試験	○	
	接地線の緩み、損傷の有無	○	
	絶縁抵抗測定	○	