

点検基準に関する補足

I. 重要度「重」項目及び毎年点検を実施する機器に関して

1 本館棟

- (1) 別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるもの
- (2) 空調 Icont 制御盤 1 式、自動制御盤・サブパネル・インバータ盤 1 式

2 管理棟

空調 Icont 制御盤 1 式、自動制御盤・サブパネル

3 情報交流棟

空調 Icont 制御盤 1 式、自動制御盤・サブパネル

4 アトリウム

FCU 冷温水配管切替、自動制御盤、サブパネル

5 すこやか棟

熱源制御

II. 重要度「中」項目に関して

1 本館棟

別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるものを 4 グループに分け、5 年に 1 度の点検を実施

グループ	「自動制御系統一覧」のNO	前回点検	次回点検
①	N010～15、29～34、42～47、64～66	2018年度	2023年度
②	N067、69～70、72～74、87～90、98～101、105～108	2014年度	2019年度
③	N0109、113～117、121～125、129～130	2015年度	2020年度
④	N0131～133、137～141、146～147	2016年度	2021年度

2 管理棟

以下の項目に関し、5 年に 1 度実施（前回 2018 年度、次回 2023 年度）

外調機制御（1）（OHU-解剖台-B1F、OHU-人工透析-2 F）

外調機制御（2）（OHU-作業療法-1F）

3 情報交流棟

指定項目なし

4 アトリウム

指定項目なし

5 すこやか棟

指定項目なし

III. 重要度「低」項目に関して

1 本館棟

別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるものを2グループに分け、5年に1度の点検を実施

グループ	「自動制御系統一覧」のNO	前回点検	次回点検
⑤	N09、16～26、37～41、48、76～78、91～94、102～104、110～112、118～120、126～128	2017年度	2022年度
⑥	N05、8、27、35～36、75、85～86、143～145	2016年度	2021年度

2 管理棟・情報交流棟・アトリウム

点検対象設備を4グループに分け、5年に1度の点検を実施

グループ	点検対象設備	前回点検	次回点検
⑦	管理棟 外調機制御（1）（OHU-更衣-4F） 管理棟 漏水警報監視（検査室、医療情報室、電気室） 情報交流棟 外調機制御（2）（OHU-厨房-2F）	2016年度	2021年度
⑧	管理棟 外調機制御（2）（OHU-部長-3,4,5F、OHU-医局-3F、OHU-医療情報-5F、OHU-事務-6F）	2014年度	2019年度
⑨	情報交流棟 外調機制御（1）（OHU-病院事務-1F、OHU-レスト-2F、OHU-ホワイエ-3F） 情報交流棟 漏水警報監視（厨房、電気室）	2015年度	2020年度
⑩	情報交流棟 空調機制御（1）（AHU-講堂-3F、AHU-大会議室-3F） アトリウム 空調機制御（1）（AHU-アトリウム-1F）	2017年度	2022年度

3 すこやか棟

以下の項目に関し、5年に1度実施（前回2018年度、次回2023年度）

外調機（廊下系統）

7F 電気室空調

漏水警報監視（CTCPU室、操作室天井内、電気室）

IV. 重要度「その他」項目に関して

1 本館棟

別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるもの

2 管理棟

ファンコイルユニット制御・ファン発停制御（1）・MD切替制御・フィルター目詰まり監視・計測系統

3 情報交流棟

ファンコイルユニット制御

4 アトリウム

ファンコイルユニット制御・ファン発停制御

5 すこやか棟

5階無菌室室圧制御・1階MRIダンパ制御

※重要度や点検周期に関わらず、故障時の対応は行うものとする。